

Stadt Staßfurt

Typ	:Anfrage	Fachdienst/Serviceeinheit	:60 - FD SuB
Status	:erledigt	Bearbeiter/in	:Herr Waschke

Ortschaftsrat Rathmannsdorf 03.09.2015

Anfrage:

Herr Stange

fragt nach der Funktionsfähigkeit der Handpumpe an der Kreuzung Str. Am Friedhof und Straße An der Schule. Grundsätzlich könnte sie nach einem Auswechseln der Verschleißmaterialien sprich Manschetten, wieder in Betrieb genommen werden.

Beantwortung:

Bei der dort befindlichen Handpumpe handelt es sich vorrangig um ein Gestaltungselement, welches den dörflichen Charakter nochmal unterstreichen soll.

Grundsätzlich ist aber eine Wiederinbetriebnahme der Handpumpe möglich. Dazu ist neben dem Austausch der Verschleißteile auch eine Überprüfung der Wasseransaugleitung erforderlich. Weiterhin ist fraglich, ob der Brunnen noch ausreichend Wasser führt, um das Ganze nutzen zu können. Insgesamt könnte eine Reparatur bzw. Überprüfung der Handpumpe veranlasst werden.

Allerdings bitte ich zu bedenken, ob Reparaturaufwand und Nutzen angesichts der Haushaltslage der Stadt Staßfurt in einem angemessenen Verhältnis stehen. Zumal in der Vergangenheit kaum eine Benutzung der Handpumpe erfolgte.

Sven Wagner
Oberbürgermeister