


Kioskgebäude



- Nässeschäden am Holz, Fensterrahmen spröde und rissig

Sanitärgebäude




- Wasserflecken
- Anzahl und Größe entspricht nicht mehr aktuellen Bedarf

Duschen im Außenbereich



- Armaturen undicht
- Steinkreis nicht geschlossen – Verschiebungen der Steine

Grillhäuser



- Faulen des Holzes
- Standsicherheit ist gefährdet


Rutsche



- Verunreinigung der Rutsche




Gehwege



- Hebungen und Senkungen der einzelnen Gehwegsteine aufgrund von Frost und Setzungen


Kassenhäuser



- Schäden an der Holzfassade und Terrasse



Kassenhäuser



- Nässe Schäden und Schimmelbefall, defekte/ veraltete Elektrik