

## Stadt Staßfurt

Typ: Anfrage  
Status: erledigt  
Stand: 30.03.2022

Fachdienst/Serviceeinheit: 41 - FD KuS  
Bearbeiter/in: Herr Schüler

Ortschaftsrat Rathmannsdorf 03.02.2022

**AF 0500/2022/VII**

**öffentlich**

**Anfrage:**

Herr Zuck

Ich habe Bedenken zum Brandschutz des Sportplatzes aufgrund der geplanten Errichtung eines Gastanks hinter dem Eingang des Sportplatzes und bitte um die Erstellung eines Feuerwehrplans.

**Beantwortung:**

Der Aufstellort für den Flüssiggastank wurde zusammen mit der Erdgas Mittelsachsen GmbH und der Firma Rheingas abgestimmt und festgelegt. Die Anlage wurde zusätzlich eingezäunt. Sie erfüllt den Mindestabstand zu den elektrischen Betriebsquellen und dem Spielfeld und entspricht in technischer Hinsicht allen aktuellen Anforderungen. Die Anlage wurde mittlerweile vom Betreiber abgenommen und befüllt. Hinsichtlich der Erforderlichkeit eines Brandschutzplanes erfolgte eine Anfrage beim zuständigen FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Das Erstellen eines Feuerwehrplanes für den Sportplatz Rathmannsdorf ist aus Sicht der Brandschutzdienststelle nicht erforderlich.



Sven Wagner  
Oberbürgermeister