

Stadt Staßfurt

Typ: Anfrage
Status: erledigt
Stand: 27.06.2022

Fachdienst/Serviceeinheit: 40 - FD BJuS
Bearbeiter/in: Frau Siebert

Stadtrat 12.05.2022

AF 0580/2022/VII

öffentlich

Anfrage:

Herr Herzog

Die Kita Löderburg ist entgegen der Aussagen des Oberbürgermeisters immer noch eine Baustelle. Die Brandmelder in der Einrichtung sind nicht mit der Leitstelle verbunden, dies kann im Ernstfall fatale Folgen haben. Wann wird die Einrichtung der Brandschutzanlage endgültig erfolgen?

Beantwortung:

In der Kita Zwergenland wurde keine Brandmeldeanlage installiert, weil diese gemäß Brandschutzkonzept nicht notwendig ist. Es wurde eine Hausalarmierungsanlage installiert. Somit erfolgt auch keine Aufschaltung zur Leitstelle.

Die Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung wurden mittlerweile abgeschlossen. Es erfolgen derzeit noch Maler- und Bodenbelagsarbeiten.

Sven Wagner
Oberbürgermeister