

Stadt Staßfurt

Typ: Anfrage
Status: erledigt
Stand: 26.10.2022

Fachdienst/Serviceeinheit: 60 - FD SuB
Bearbeiter/in: Frau Epperlein

Ortschaftsrat Förderstedt 30.08.2022

AF 0631/2022/VII

öffentlich

Anfrage:

Herr Döbbel

Bei starkem Regen läuft das Wasser, was sich in großen Pfützen vor dem Sportplatz sammelt, in den neuen Barrierefreien Anbau. Wie ist der Stand der Arbeiten?

Beantwortung:

Im Zuge der Baumaßnahme zur Errichtung des Einlaufbauwerkes vom Teich in den Milchgraben wurde die beschriebene Situation baulich verändert. Die bauausführende Firma setzte an den tiefsten Punkt, an welchem sich das Oberflächenwasser immer sammelte, eine Entwässerungsanlage und band diese auf den Kanal auf. Anschließend wurde die Oberfläche im Zuwegungsbereich neu hergestellt. Diese Oberfläche ist jedoch augenblicklich erst einmal als mittelfristig provisorisch zu verstehen, denn mit dem grundhaften Ausbau der Straße „Am Teich“ wird diese Grundstückszufahrt und die fußläufige Zuwegung zum Vereinsheim in der Verkehrsanlagenplanung überplant und im Zuge eines Ausbaus der Straße auch baulich noch einmal verändert. Für die Zwischenzeit sollte das Entwässerungsproblem jedoch nun erst einmal behoben sein.

René Zok
Bürgermeister