

## Stadt Staßfurt

Typ: Anfrage  
Status: erledigt  
Stand: 06.02.2024

Fachdienst/Serviceeinheit: 60 - FD SuB  
Bearbeiter/in: Frau Epperlein

Ortschaftsrat Neundorf 31.08.2023

**AF 0751/2023/VII**

**öffentlich**

**Anfrage:**

Frau Franz

Ich bitte um Überprüfung der Gullideckel in der Rathmannsdorfer Straße, da diese klappern.

**Beantwortung:**

Die Meldung über die klappernden Revisionsschachtabdeckungen wurde dem WAZV, als Eigentümer der Schächte und zuständige Stelle für die Behebung solcher Belästigungen, in den vergangenen Jahren bereits mehrmals gemacht. Die Kontrollen des WAZVs verliefen bislang immer ergebnislos, da ein Klappern der Schachtabdeckungen nicht festgestellt werden konnte. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den Geräuschen um zeitbegrenzte Vorkommnisse handelt, vermutlich auf Grund von Verunreinigungen zwischen Deckel und Deckelrand, welche ggf. immer mal durch das Gewicht von überfahrenden Fahrzeugen zerquetscht werden und dadurch die Geräuschbelästigung verschwindet. Der WAZV wird zwischen den Rand und die Schachtabdeckung Gummipuffer legen, in der Hoffnung, dass dies die Geräusche dauerhaft unterbindet.

*René Zok*  
*Bürgermeister*